

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: "Installazione di n.2 nuovi Ascensori da installare presso la struttura ospedaliera di Urbino"-Autorizzazione a contrattare.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di autorizzare l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016, per l'installazione di due nuovi impianti elevatori presso la struttura ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU) dell'Area Vasta n.1;
2. Di nominare il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016;
3. Di autorizzare successivamente il RUP, nei limiti della normativa vigente, ad espletare tutte le procedure necessarie finalizzate all'avvio dell'intervento relativo alla installazione di due impianti elevatori presso la struttura ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU) dell'Area Vasta n.1;

4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta dell'intervento per l'installazione di due impianti elevatori presso la struttura ospedaliera di Urbino, ammontante ad Euro 190.000,00, verrà finanziata con i fondi correnti del bilancio 2016 e verrà imputata sul pertinente conto economico 010202020204 (fabbricati indisponibili);
5. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'Art.4 della legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che l'esecutività della presente determina avrà efficacia dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio ASUR, ai sensi dell'art.1 comma 6, della L.R. n.36/2013.

Ancona, sede legale ASUR, \_\_\_\_\_


**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Alessandro Marini)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dr. Pierluigi Gigliucci)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. \_\_\_ pagine di cui n. \_\_\_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AREA VASTA N. 1  
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

**Normativa di riferimento:**

- L.R. 20.06.2003 n.13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. 05.10.2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.Lgs n.81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art.1 della Legge n.123 del 03/08/2007 in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge Regionale n.17/2011;
- D.Lgs n.50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE, 2014/25 UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture";

**Si premette che:**

Il corpo centrale dell'Ospedale di Urbino è oggetto, dall'anno 2014, di lavori di ristrutturazione per l'adeguamento sismico della struttura.

Si presenta la necessità di sostituire due impianti ascensore obsoleti e mal funzionanti presso la struttura suddetta (uno è già stato smantellato nel corso dell'anno 2014).

Pertanto, si è provveduto a redigere una lettera invito/capitolato tecnico da inviare a n.5 Ditte, con evidenziate tutte le caratteristiche tecniche necessarie di cui gli operatori economici dovranno tener conto nel presentare offerta per la fornitura ed il montaggio dei due nuovi ascensori;

**Visto:**

Che per l'installazione dei due nuovi impianti elevatori, compreso lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio impianto ancora installato, si prevede una spesa complessiva presunta di Euro 190.000,00 che andrà finanziata con i fondi correnti del bilancio 2016 e registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili" e pertanto il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

<b>-A ) IMPORTO FORNITURA E LAVORAZIONI</b>	
-a.1) Importo fornitura e installazione ascensori	€. 130.000,00
-a.2) <i>Oneri della sicurezza inclusi nei lavori</i> €.5.000,00	
<b>-Importo totale lavori</b>	<b>€. 130.000,00</b>
<b>-B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
-b.1) IVA 22% sui lavori	€. 28.600,00
-b.2) Opere edili e elettriche in economia compreso IVA	€. 25.000,00
-b.3) Imprevisti	€. 6.400,00
-b.4) Economie da ribasso gara	€. 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 60.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€. 190.000,00</b>

A seguito di avviso pubblico sul sito ASUR, in data 19/02/2015, per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici, l'espletamento di servizi e forniture nelle strutture sanitarie ubicate nella provincia di Pesaro e Urbino, venivano approvati tutti gli atti relativi alla costituzione dell'albo fornitori dell'Area Vasta n.1, valido fino all'anno 2020, rispettivamente:

- **A)**-elenco di operatori economici per affidamento di lavori pubblici in economia fino ad € .200.000,00;
- **B)**-elenco di operatori economici per affidamento servizi tecnici, di ingegneria ed architettura di importo fino ad € .100.000,00;

Pertanto, vista la necessità di provvedere quanto prima alla installazione dei due nuovi impianti elevatori presso la struttura ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" di Urbino, con il presente atto si ritiene opportuno procedere all'approvazione del relativo quadro economico di spesa e di autorizzare il RUP, Ing. Rodolfo Cascioli, ad avviare le procedure per l'affidamento della installazione dei due ascensori, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell'art.36, comma 2,

lettera b) del D.Lgs n.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici idonei presenti nell'elenco fornitori della nostra Stazione Appaltante

***Si propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:***

1. Di autorizzare l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016, per l'installazione di due nuovi impianti elevatori presso la struttura ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU) dell'Area Vasta n.1;
2. Di nominare il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016;
3. Di autorizzare successivamente il RUP, nei limiti della normativa vigente, ad espletare tutte le procedure necessarie finalizzate all'avvio dell'intervento relativo alla installazione di due impianti elevatori da installarsi presso la struttura ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU) dell'Area Vasta n.1;
4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta dell'intervento per l'installazione di due impianti elevatori presso la struttura ospedaliera di Urbino, ammontante ad Euro 190.000,00, verrà finanziata con i fondi correnti del bilancio 2016 e verrà imputata sul pertinente conto economico 010202020204 (fabbricati indisponibili);
5. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'Art.4 della legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che l'esecutività della presente determina avrà efficacia dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio ASUR, ai sensi dell'art.1 comma 6, della L.R. n.36/2013.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

**RESPONSIBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott.Ing. Rodolfo Cascioli)

**Responsabile fase istruttoria**  
(p.i. Gianfranco Gabucci)

**RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto verrà finanziata con i fondi correnti del bilancio 2016 e che la stessa verrà registrata al conto economico 010202020204 (fabbricati indisponibili).

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
(Dott.ssa Anna Olivetti)

**Il Responsabile del Bilancio**  
(Dott.ssa Laura Cardinali)

**- ALLEGATI -**

-Schema Lettera invito  
-Capitolato tecnico

**In considerazione della notevole dimensione informatica, gli allegati non vengono qui inseriti ma sono comunque disponibili e depositati presso l'Unità Operativa proponente.**



## U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche

### Per informazioni rivolgersi a:

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Rodolfo Cascioli  
tel: 0722 301874 – 301172 - fax: 0722 301243  
e-mail [rodolfo.cascioli@sanita.marche.it](mailto:rodolfo.cascioli@sanita.marche.it)

Spett.le Ditta

### LETTERA DI INVITO

**Oggetto:** Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, relativa all'appalto per l'installazione di n. 2 ascensori presso la struttura ospedaliera di Urbino (PU) - CUP: **F34H16000160002** – CIG: **6643535284**

**Codesta impresa è invitata a presentare offerta** per l'affidamento dei lavori in oggetto, di seguito specificati.

**Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno \_\_\_\_\_.**

### Oggetto, durata ed importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 2 ascensori elettrici automatici tipo "Gearless" a magneti permanenti, privi di locale macchine, da installare presso l'ospedale di Urbino (PU), per un importo complessivo di €. 130.000,00, di cui €. 125.000,00 per lavori ed €. 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.

**Il luogo di esecuzione:** Ospedale di Urbino, sito in Viale Comandino n.70 – 61029 Urbino (PU)-

**La durata dell'appalto prevista è di centoventi (120) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, rispettando le seguenti scadenze:

**L'importo complessivo dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 130.000,00** (centotrentamilaEuro/00) di cui:

**€ 125.000,00** (centoventicinquemilaEuro/00) **per lavori** (soggetti a ribasso);

ed **€ 5.000,00** (cinquemilaEuro/00) **per oneri per la sicurezza**, inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso.

### LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO SONO:

- **OS4 – CATEGORIA PREVALENTE** – Impianti elettromeccanici trasportatori - subappaltabile entro il limite di legge.

**Il lavoro è appaltato "a corpo",** ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs n.50/2016.

**E' obbligatoria la presa visione degli impianti** oggetto delle lavorazioni, per le necessarie valutazioni di ogni circostanza al fine di poter effettuare una corretta formulazione dell'offerta, per la quale verrà rilasciato una attestato di sopralluogo.

**L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso,** ai sensi degli art.95 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, *mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara,* non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art.97 del D.Lgs n.50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.

L'importo contrattuale corrisponde, all'importo complessivo posto a base di gara, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, aumentato dell'importo degli oneri ordinari per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti ad alcun ribasso.

Il Responsabile del Procedimento potrà utilizzare, qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda quello contrattuale, per l'ulteriore spesa, le somme derivanti dal ribasso d'asta.

Il ribasso percentuale offerto da codesta Ditta si intende applicato all'importo dei lavori posto a base di gara, scorporati della percentuale per oneri di sicurezza ordinari, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Il costo di riferimento, posto a base di gara, è quello riportato nel capitolato tecnico, che viene allegato.

Si invita pertanto codesta Ditta a presentare offerta ai fini dell'aggiudicazione, con l'osservanza delle seguenti disposizioni, da rispettare a pena di inammissibilità della stessa:

- Nell'offerta si dovrà indicare la misura del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che si è disposti a praticare sull'importo dei lavori posto a base di gara. La stessa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile, per esteso dal titolare o dal legale rappresentante;
- In caso di offerte uguali si procederà con sorteggio;
- Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato;
- Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali. Inoltre in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà procedere a campione a verifiche d'ufficio per i concorrenti non aggiudicatari;
- **L'offerta, redatta in competente bollo sulla base del modello allegato, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata che riporterà la scritta "OFFERTA ECONOMICA" e dovrà essere inserita in altra busta più grande unitamente alla seguente documentazione:**
  - **Un' autodichiarazione che attesta il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010:**
    - L'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
    - Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della

presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;

- Adeguata attrezzatura tecnica;
- **Attestazione di sopralluogo;**

Nel caso di imprese **già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta l'auto dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.**

- **cauzione provvisoria** nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad un importo di **€ 2.600,00 (1% se in possesso di attestazione di qualità - allegare copia dell'attestato)** da redigersi - a pena di esclusione - ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016 ed in conformità alle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 Marzo 2004 n.123 pubblicato sulla GURI n.89/L del 11.05.2004 - Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.109 dell'11.05.2004 - Serie Generale. Tale garanzia può essere costituita a scelta dell'offerente alternativamente: **a)** da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria della stazione appaltante-committente; **b)** da fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs 01.09.1993 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze) in originale rilasciata nella misura e nei modi previsti dall'art.93 D.Lgs 50/2016; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

- **Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. **Il PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve essere stampato, firmato e inserito nella busta della documentazione amministrativa.**

N.B. Qualora il sistema AVCPass, in pendenza di gara, dovesse essere sospeso o rinviato, anche per motivi tecnici, il concorrente non sarà tenuto a presentare tale documento denominato "PASSOE".

Nel caso in cui il sistema AVCPass non sia funzionante oppure non sia utilizzabile per la presente procedura, l'adempimento di cui al presente punto non è richiesto e la stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le previgenti modalità.

*Le due buste dovranno contenere la seguente scritta ben visibile:*

**"OFFERTA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI N.2 ASCENSORI PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA DI URBINO (PU) - CUP: F34H16000160002 - CIG: 6643535284**

Il plico, debitamente sigillato, contenente la busta dell'offerta e la documentazione allegata, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire, a mezzo servizio postale, ovvero mediante

agenzia di recapito, ovvero direttamente a mano **all'ufficio protocollo della stazione appaltante - Azienda Sanitaria Unica Regionale AREA VASTA n 1 - Via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU)**", con recapito a proprio rischio e pericolo, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno** \_\_\_\_\_, L'Ufficio protocollo è abilitato a ricevere la documentazione dalle 8:00 alle 13:00 di tutti i giorni feriali, *eccetto il sabato*.

**Saranno escluse:**

- Le offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi causa.
- Le offerte i cui plichi non siano sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.
- Mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza.
- Che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento.
- Che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.
- Che rechino, in relazione all'indicazione in lettere del ribasso offerto, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine.

*Ai sensi degli art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio previsto dal medesimo art.89 al comma 1; la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille dell'importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000,00 Euro: **pertanto la sanzione pecuniaria è fissata in € 130,00.***

Si stabilisce inoltre che il termine assegnato al concorrente per rendere, integrare o regolarizzare le carenze degli elementi essenziali, è di **10 giorni** dal giorno della richiesta, questo compreso.

**Subappalto:** i lavori sono subappaltabili nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del D.Lgs 18/04/2016 n.50.

**Si precisa che la ditta affidataria dovrà predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione quanto segue:**

- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- Il Piano Sostitutivo di Sicurezza.
- Allegato al DUVRI.
- cauzione definitiva nella misura indicata dall'art.103 del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016;

**L'offerta è valida** per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.

**Apertura offerte: il giorno \_\_\_\_\_ alle ore 09,30** presso la sede dell'U.O. Ufficio Tecnico ASUR-Area Vasta n.1, ubicata nel blocco "D" dell'Ospedale di Fano - in via Vittorio Veneto n.2 - 61032 Fano (PU).

**L'opera è finanziata con fondi di bilancio.** L'Azienda si riserva la facoltà di procedere o non procedere all'aggiudicazione dei lavori compatibilmente con le disponibilità dei finanziamenti dedicati e in caso di non approvazione del provvedimento di autorizzazione a contrarre da parte del Direttore Generale dell' ASUR.

**Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.**

- Tensione 380V trifase – 50 Hz
- Manovra Manovra a registrazione salita e discesa

**Inoltre i due impianti dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche tecniche generali:**

- Impianto con motore ad alta efficienza per maggiore confort e silenziosità e basso consumo energetico, dotato di sistemi di controllo della velocità e della posizione cabina a garanzia del massimo controllo per il funzionamento in sicurezza dell'ascensore.
- Quadro generale: quadro di manovra cablato in apposito armadio metallico, completo di tutte le apparecchiature necessarie per l'autodiagnostica e per il corretto funzionamento dell'impianto, con dispositivo per la protezione contro i sovraccarichi elettrici e con i componenti interessati alla manovra di soccorso posizionati in maniera idonea da facilitarne l'impiego, con il pulsante per effettuare la manovra di soccorso posizionato all'esterno del vano corsa.
- Cabina con pareti laterali e fondo realizzati in acciaio inox antigraffio, illuminazione a risparmio energetico (Led o tubi flor. T5).
- Pulsantiera di cabina con pulsanti di comando in rilievo a caratteri Braille, pulsanti apertura porte, display con indicazione piano cabina, luce di emergenza, segnalazione di allarme, comunicazione bidirezionale tra cabina e centro pronto intervento.
- Bottoniere di piano in materiale inox antigraffio con pulsanti a carattere Braille con segnalazione luminosa di registrazione chiamata.
- Porte di cabina realizzate in acciaio inox antigraffio.
- Porte di piano del tipo Taglia fuoco EI 120, rivestite lato fronte in acciaio inox antigraffio con stipiti laterali e architravi lato fronte di ogni piano della stessa finitura.

**Nella fornitura saranno compresi i seguenti accessori:**

- Combinatore telefonico in cabina con kit GSM.
- L'impianto dovrà essere fornito di dispositivo di riporto al piano più prossimo in caso di mancanza forza motrice con apertura porte automatica.
- Protezione accesso cabina del tipo a barriera a raggi infrarossi a tutt'altezza.
- Impianto elettrico di illuminazione all'interno del vano corsa.
- Display a tutti i piani.

Gli impianti forniti dovranno consentire una gestione degli ascensori in conformità alla norma EN81 e alla Legge 13 (portatori handicap) e s.m.i. e permettere il controllo costante della velocità del motore, consentendo partenze e fermate ai piani di sbarco senza sobbalzi e con estrema precisione e continua e graduale regolazione delle fasi di accelerazione, marcia, decelerazione e fermata ai piani.

Le bottoniere di piano e di cabina dovranno essere rispondenti al DM 236 del 1989 (Legge 13) in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre, la fornitura sarà comprensiva di:

- Certificazione 95/16 CE dell'impianto installato
- Manovalanza leggera/pesante tiro ai piani
- Ponteggio, se occorrente, per installazione ascensore secondo la normativa vigente.

**Nella fornitura è compreso lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio impianto elevatore matricola PS/730** (l'impianto matricola PS/728 è già stato smontato e smaltito nell'anno 2014).

Per l'installazione dei nuovi impianti si procederà, in accordo con il ns Ufficio Tecnico, prima con l'installazione dell'ascensore che va a sostituire l'impianto già messo fuori uso e successivamente si procederà con lo smantellamento dell'ascensore ancora in funzione ed alla successiva installazione del secondo nuovo impianto.

Le ditte avranno l'**obbligo di effettuare un sopralluogo** (pena esclusione dalla gara) nella struttura per la presa visione degli impianti da sostituire e del relativo vano ascensore in modo da poter valutare ogni circostanza ai fini della corretta formulazione dell'offerta.

**Costo impianti a base d'asta:**

-n.1 (ex matr. PS/728)	Euro	60.000,00
-n.2 (ex matr. PS/730)	Euro	70.000,00
<b>TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>Euro</b>	<b>130.000,00</b>

**Il prezzo totale (IVA esclusa) è comprensivo della fornitura e montaggio dei due impianti elevatori, con smontaggio e trasporto a rifiuto dell'impianto ancora in funzione.**

**Il Dirigente U.O.C. Patrimonio  
Nuove Opere e Attività Tecniche**  
(Dott. Ing. *Rodolfo Cascioli*)

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto in oggetto e al rispetto degli obblighi previsti dagli artt.3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto d'appalto; le spese sono a totale carico dell'aggiudicatario.

**Il contratto verrà firmato in modalità elettronica, pertanto l'aggiudicatario dovrà dotarsi di firma digitale.**

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.** Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pesaro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.


**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Rodolfo Cascioli - Direttore dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche.

Così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, **Codesta Ditta è invitata a dotarsi già a partire dalla presente gara, se non sia già in possesso, di Posta Elettronica Certificata per la partecipazione alle gare d'appalto che verranno indette da questo Ente.**

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

**Responsabile Unico del Procedimento**  
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli



Sono allegati alla presente lettera invito:

- Capitolato tecnico.
- Modello offerta economica

Le informazioni dovranno essere richieste tramite mail a:  
**tecnicogare.av1@sanita.marche.**

**U.O. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche**  
Via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) - Tel. 0721/882855

**Oggetto:** Richiesta preventivo per fornitura e posa in opera di due ascensori elettrici automatici, presso la Struttura ospedaliera "Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU)" dell'Area Vasta n.1.  
-Numero Matricola attuali impianti: PS/728 e PS/730

## CAPITOLATO TECNICO

Le Ditte invitate dovranno presentare preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di numero due ascensori elettrici automatici tipo "Gearless" a magneti permanenti, privi di locale macchine, da installare presso la struttura in oggetto.

**I due impianti dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:**

**-N.1) impianto ex matricola PS/728** (impianto già smantellato e smaltito):

- Portata 1.450 Kg (e comunque in base al vano)
- Fermate 6
- Corsa 18,75 m.
- Accessi singolo
- Vano (L) 2200mm x (P) 2640mm in C.A.
- Cabina (L) 1500mm x (P) 2150mm x (H) 2100mm
- Porte (L) 1100mm x (H) 2000mm Tipo: automatiche 2TL
- Portali (L) 1300mm x (H) 2100mm
- Tensione 380V trifase - 50 Hz
- Manovra Manovra a registrazione salita e discesa

**-N.2) impianto ex matricola PS/730:**

- Portata 1.350 Kg (e comunque in base al vano)
- Fermate 5
- Corsa 15 m.
- Accessi singolo
- Vano (L) 3000mm x (P) 1700mm in Muratura
- Cabina (L) 2400mm x (P) 1250mm x (H) 2100mm
- Porte (L) 1800mm x (H) 2000mm Tipo: automatiche 4TL
- Portali (L) 2000mm x (H) 2100mm