

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 - LAVORI SOMMA URGENZA PRESSO L'OSPEDALE DI
AMANDOLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.F.L. PRESA ATTO**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
- . . . -**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di prendere atto dell'affidamento dei lavori somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (verbale – ordine di servizio – consegna lavori datato 26/08/2016, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale), alla ditta C.F.L. di Rapagnano per un importo presunto di € 50.000,00;
- 2) di dare atto il costo presunto dell'intervento pari a € 61000,00, oneri inclusi, è registrato al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";
- 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema "Attiweb Salute", che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Bigliozzi)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, DPR n. 207/2010 e l. r. n. 13/03

Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/04 (Regolamento/Vademecum per la programmazione, la progettazione, la gara e la gestione degli investimenti).

Il giorno 25/8/2016 alle ore 16.00 è stato effettuato, anche a seguito di richiesta del direttore dell'AV 4 prot. n. 40762 del 25/08/2016, un sopralluogo tecnico presso l'Ospedale di Amandola per verificare le conseguenze del sisma del 24/8/2016 e valutare la possibilità di riattivare la funzionalità di alcuni servizi (presenti al sopralluogo: ing. Alberto Franca Direttore U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4, ing. Adolfo Marinangeli Sindaco comune di Amandola, dr. Tonino D'Angelo Direttore Sanitario Ospedale di Amandola, ing. Andrea Spinaci U. O. Urbanistica-Edilizia Privata-Lavori Pubblici Comune di Amandola, Francesco Catalini operaio specializzato esperto AV 4, Ing. Samuele Biondi di INTEGRA SRL mandataria del RTC aggiudicatario dei "Servizi d'ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica, relativa ai corpi di fabbrica dei presidi istituzionali dell'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo").

Nel verbale di detto sopralluogo e nella relazione del Direttore U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4 prot. n. 40858 del 26/08/2016 (allegati al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale) si legge, tra l'altro, quanto segue:

- gli edifici mantengono l'integrità strutturale
- il corpo che ospita l'RSA non è agibile in quanto tutti i divisori interni sono lesionati (è richiesta una verifica al corpo scale)
- il corpo E (reparti di degenza) ha tutti i divisori interni lesionati e le tamponature esterne pericolanti
- il corpo B (area Dialisi) evidenzia un leggero spostamento di una parete periferica
- i restanti corpi (A,C,D) presentano lesioni secondarie (ripristino con interventi di relativa entità)

✓

- tutti i tetti a falda richiedono una revisione (dei coppi hanno subito scivolamenti e traslazioni)
- è necessario intervenire con somma urgenza al fine di mettere in sicurezza e garantire il ripristino di servizi sanitari diurni almeno con le seguenti operazioni:
 - 1) eliminazione dei pericoli derivanti dai coppi cadenti e ripristino delle coperture dei tetti
 - 2) rimessa in sicurezza delle pareti esterne del corpo E
 - 3) rimessa in sicurezza dei percorsi interni del corpo D (in particolare in prossimità dei giunti tecnici dove si è verificato il distacco di intonaci)
 - 4) eliminazione dei pericoli derivanti da piccoli distacchi di intonaci, ripristinando la funzionalità dei corpi B (con esclusione di alcune stanze di servizio della Dialisi), C (con esclusione delle ultime due stanze lato Ovest) e C
 - 5) verifica dello stato di tutte le strutture non visibili in quanto nascoste da controsoffitti o altre tamponature.
- una prima stima sommaria (valutazioni più precise saranno possibili in corso di esecuzione, potendo meglio rilevare eventuali danni non visibili) delle risorse straordinarie necessarie per affrontare i costi di tali interventi (€ 200.000,00).

Con verbale del Direttore U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4 del 26/08/2016 (allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale) vengono affidate opere di somma urgenza (messa in sicurezza del fabbricato denominati RSA e corpo E) alla ditta C.F.L. di Rapagnano per un importo presunto di € 50.000,00, considerato che:

- permane una condizione di pericolo
- è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e salute
- si deve dare immediato avvio alle opere di messa in sicurezza e risanamento.

Con il citato verbale del Direttore U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4 del 26/08/2016 si attesta che:

- l'impresa ha dichiarato la disponibilità ad eseguire tali lavori
- verrà applicato per contabilità dei lavori il prezzario della Regione Marche in vigore
- l'impresa ha accettato su tale prezzario l'applicazione di uno sconto pari al 15%
- l'impresa dovrà fornire contabilità finale dei lavori.

Per quanto sopra riportato

SI PROPONE


che il Direttore Generale determini:

- 1) di prendere atto dell'affidamento dei lavori somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (verbale – ordine di servizio – consegna lavori datato 26/08/2016, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale), alla ditta C.F.L. di Rapagnano per un importo presunto di € 50.000,00;
- 2) di dare atto il costo presunto dell'intervento pari a € 61000,00, oneri inclusi, è registrato al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";
- 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;




5) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema "Attiweb Salute", che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori.

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Renato Belà)



Il Responsabile del Procedimento
(Direttore U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche)
(Ing. Alberto Franca)



RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO

Si attesta, vista anche la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto, stante la natura di somma urgenza, trovano temporaneamente compatibilità economica mediante le quote di budget 2016 provvisoriamente assegnate per gli investimenti, in attesa del riconoscimento dei relativi contributi dedicati.

Il Direttore UOC Bilancio
Dott. Luigi Stortini



Il Dirigente amm.vo Controllo Gestione
Dott. Daniele Rocchi



IL RESPONSABILE DELL'U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 DI FERMO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
(Ing. Alberto Franca)



- ALLEGATI -

- n. 1 verbale sopralluogo tecnico del 25/08/2016
- n. 1 relazione del 26/08/2016
- n. 1 verbale – ordine di servizio – consegna lavori somma urgenza del 26/08/2016.

RB/
2016 Ospedale Amandola lavori somma urgenza CFL DG