

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 319/AV2 DEL 03/03/2017**

Oggetto: lavori di modifica del sistema di pressione costante presso il reparto Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

RICHIAMATA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – "Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale direttore dell'Area Vasta .

VISTA l'attestazione dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento.

- D E T E R M I N A -

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare i lavori per la modifica del gruppo di pressione costante presso il reparto Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi all'operatore economico ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN);
- 3) che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 11.366,02 (iva inclusa), sarà imputata al conto 0102020301 "impianti e macchinari" del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 36/2013.
- 5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
- 6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “*aggiudicazione definitiva*”;

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

**ATTESTAZIONE DELLE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E GESTIONE RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE DELL'AV2**

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 11.366,02 (iva inclusa), sarà imputato al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio; autorizzazione AV2TECPAT 99/8.

Il Dirigente dell'U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Letizia Paris

Il Dirigente dell'U.O. Gestione
Risorse Economico Finanziarie
Dott.ssa Antonella Casaccia

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE DELL' AREA VASTA N.2
SEDE OPERATIVA DI JESI**

Normativa di riferimento:

- **Legge n. 241/1990** (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- **Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13** avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”;
- **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- **D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207** “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

Premesso che:

Il Direttore Medico della Unità Operativa Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi comunicava al Dirigente dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n.2 con nota prot. 29594 del 20/02/2017 che in data 08/02/2017 era avvenuto un incidente, ossia che il gruppo a pressione costante si era bloccato. Durante il tempestivo intervento dei tecnici dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'AV2 si è constatato che il sistema in oggetto non aveva l'alimentazione elettrica in quanto era scattato l'interruttore magnetotermico che lo alimentava, probabilmente dovuto al surriscaldamento anomalo di una delle due pompe in esercizio. Dopo aver chiuso l'interruttore magnetotermico il tutto è ripartito riconsentendo il riavvio in normalità dell'attività del reparto Dialisi.

Ritenuto urgente approfondire le cause di quanto accaduto si è provveduto a contattare in via separata, sia il tecnico referente della ditta Baxter S.p.a. di Roma in quanto già manutentore di una parte dell'impianto esistente e già a conoscenza della situazione globale dell'impianto, sia i tecnici referenti della ditta Elettromeccanica Marchegiani S.r.l. di Jesi in quanto ritenuta esperta di sistemi analoghi avendo in passato realizzato e gestito il medesimo impianto a servizio del vecchio reparto dialisi dell'Ospedale A. Murri di Jesi.

Dalle considerazioni tecniche evase dalle attività tecniche peritali, l'attuale gruppo di pressione costante a servizio dell'U.O. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi necessita di una completa sostituzione, giustificata anche dall'ormai vetustà di esercizio dello stesso; è stato evidenziato inoltre che lo stesso è caratterizzato dall'assenza di un sistema di controllo remoto e dall'assenza di gestione dello scambio automatico di esercizio delle due pompe esistenti in grado di garantire l'idonea alternanza dell'attività delle pompe in esso installate anche in caso di avaria di una delle due; tale condizione

compromette così l'affidabilità di servizio del sistema, condizione indispensabile per l'attività del reparto interessato.

I sopralluoghi inoltre sono stati utili al fine di ottenere indicazioni dal punto di vista della fattibilità tecnica oltre ad esprimere le opportune valutazioni sulle eventuali tempistiche operative necessarie, visto anche i limiti temporali consentiti per poterle effettuare in quanto l'attività dell'impianto della Dialisi è possibile interromperla solo per un giorno alla settimana ossia di domenica in quanto unico giorno in cui l'attività di reparto è ferma.

Inoltre questa U.O.C. ha ritenuto che le modifiche proposte possono indubbiamente attribuire all'impianto migliori performance operative atte al raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore, dotandolo per l'appunto di tecnologia più avanzata rispetto a quello esistente, il tutto compatibilmente con la fattibilità tecnica.

Tanto premesso questa U.O.C. ha ritenuto di procedere mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) in quanto l'importo per effettuare l'intervento necessario veniva stimato inferiore ai 40.000€.

A tal proposito sono stati interpellati gli operatori economici presenti sul mercato Baxter S.p.A. con sede in Roma e Elettromeccanica Marchegiani S.r.l. con sede in Jesi.

Gli operatori economici di cui sopra sono stati scelti per le seguenti motivazioni:

- La ditta Baxter S.p.a. di Roma in quanto già manutentore di una parte dell'impianto esistente e già a conoscenza della situazione globale dell'impianto;
- La ditta Elettromeccanica Marchegiani S.r.l. di Jesi in quanto ritenuta esperta di sistemi analoghi avendo in passato realizzato e gestito il medesimo impianto esistente nel vecchio reparto dialisi dell'Ospedale Murri di Jesi.

Con nota del Direttore Generale dell'Asur Marche prot. 61066 del 24/02/2017 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Roberto Gerini quale dipendente dell'Area Vasta n.2.

Preso atto che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere eseguiti mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un operatore economico;

Considerato che questa U.O.C. ha provveduto a richiedere dei preventivi ai seguenti operatori economici:

1. ELETTRROMECCANICA MARCHIGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN)
2. BAXTER S.p.A con sede in Roma

Stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e constatato che l'offerta della ditta ELETTRROMECCANICA MARCHIGIANI S.r.l. agli atti della scrivente U.O., è risultata la migliore come esplicitato nella tabella di raffronto delle offerte di seguito indicata:

TABELLA DI RAFFRONTO DELLE OFFERTE
Operatori economici

ELETTROMECCANICA MARCHIGIANI S.r.l.	BAXTER S.p.a.
Importo offerto (iva escl.)	Importo offerto (iva escl.)
€ 9.316,41	€ 12.570,00

Preso atto delle offerte presentate dagli operatori economici invitati a presentare l'offerta e che le stesse risultano:

-ELETTROMECCANICA MARCHIGIANI S.r.l. Euro 9.316,41 iva esclusa (offerta assunta al prot. 30904 del 22/02/2017);

-BAXTER S.p.a. Euro 12.570,00 iva esclusa (offerta assunta al prot. 30531 del 21/02/2017).

Considerato che l'offerta proposta dalla ditta ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. risulta quella con il minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN) in via Bocconi, 3, per un importo pari ad Euro 11.366,02 iva al 22% compresa.

Visto il quadro economico dell'intervento in oggetto di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
A	Importo lavori	€ 9.316,41
a	Iva al 22% su A	€ 2.049,61
	TOTALE	€ 11.366,02

TUTTO CIO' PREMESSO

richiamato l'iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

richiamata la nota del Direttore Generale dell'ASUR Marche prot. 61066 del 24/02/2017 con cui veniva nominato il Geometra Roberto Gerini Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto;

accertata la necessità di eseguire i lavori di modifica del sistema di pressione costante presso il reparto Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi;

ritenuta congrua l'offerta da parte della ditta ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. in relazione alle lavorazioni previste;

attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di contratti pubblici;

SI PROPONE

al Direttore di questa Area Vasta n.2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare i lavori per la modifica del gruppo di pressione costante presso il reparto Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi all'operatore economico ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. con sede in Jesi (AN);
- 3) che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 11.366,02 (iva inclusa), sarà imputata al conto 0102020301 "impianti e macchinari" del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 36/2013.
- 5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
- 6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione definitiva";

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Roberto Gerini

Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove
Opere e Attività Tecniche A.V.2
(Dott. Ing. Claudio Tittarelli)

**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE DELL'AREA VASTA N.2:
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA, CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
ALLE NORME VIGENTI E PROPOSTA DI ADOZIONE**

Il sottoscritto Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n.2.

Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove
Opere e Attività Tecniche A.V.2
(Dott. Ing. Claudio Tittarelli)

- ALLEGATI -

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Jesi.