

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1708/AV2 DEL 22/11/2017**

**Oggetto: Lavori di somma urgenza presso il reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia – Determinazioni.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

RICHIAMATA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – "Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale direttore dell'Area Vasta .

VISTA l'attestazione dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento.

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il verbale di somma urgenza del 27.03.2017 e la perizia giustificativa del 03.04.2017 relativi ai lavori di ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell'impianto elettrico del reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia redatti dall'Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche coadiuvato dall'Ing. Francesco Rossetti, dall'Ing. Francesca Ubertini e dal Geom. Augusto Berluti;
3. Di approvare la contabilità finale, redatta dall'Ing. Francesco Rossetti, dei lavori eseguiti dalla Ditta SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano (PU);

4. Di liquidare alla Ditta SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano (PU) la spesa pari ad Euro 33.115,83 Iva al 22 % esclusa per l'esecuzione dei lavori relativi al ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell'impianto elettrico del reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia;
5. Di stabilire che l'importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 600,00, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte dell'ASUR, viene accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopradescritto.
6. Di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2 affinché proceda, per quanto di competenza, all'accantonamento di cui al precedente punto 5.
7. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad Euro 41.001,31 inclusa Iva al 22% sarà registrata al conto 0102020204 "fabbricati indisponibili" del piano dei conti del Bilancio ASUR, resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio;
8. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
9. Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
*Ing. Maurizio Bevilacqua*

### **Attestazione delle U.O. Controllo di Gestione e Gestione risorse Economico-finanziarie dell'AV2**

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 41.001,31 (iva inclusa), sarà imputato al conto 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 (AV2TECPAT 2017 N. 2 sub 23).

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  
AREA VASTA N.2  
La Dirigente  
Dott.ssa Letizia Paris

U.O. BILANCIO  
AREA VASTA N.2  
Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Antonella Casaccia

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE –  
SEDE OPERATIVA DI SENIGALLIA**

**NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:**

*Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*

*Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;*

*Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”;*

**Premesso:**

Che è pervenuta in data 23/03/2017 a questa U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche una segnalazione da parte dell'impresa SIET impianti elettrici srl, che era sul posto per l'approntamento del cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui alla Determina 115/AV2 del 30.01.2017, di un anomalo surriscaldamento del trasformatore di isolamento di alimentazione dei circuiti vitali nei locali del reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia;

Che è stato richiesto, con urgenza, un sopralluogo nel reparto di rianimazione all'ing. Bruno Stronati, quale professionista esperto di impianti elettrici in ambito sanitario al fine di constatare le condizioni in cui versava l'impiantistica elettrica.

Che dal sopralluogo effettuato sempre in data 23/03/2017 dall'Ing. Bruno Stronati insieme al Sig. Eliseo Carcianelli e all'Ing. Mauro Bacciardi dell'impresa SIET di Urbino e all'Ing. Francesca Ubertini e al Geom. Augusto Berluti dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, si è riscontrato che il trasformatore di isolamento di alimentazione dei circuiti vitali ha subito un forte surriscaldamento con presumibile danneggiamento dell'isolamento. Inoltre sul trasformatore del sistema medico si notavano segni di deterioramento dell'isolante costituito da vernice impregnante gli avvolgimenti, la fusione della guaina isolante di uno dei conduttori e la carbonizzazione di un morsetto della linea in uscita.

Che in data 27/03/2017 è pervenuta la relazione tecnica redatta dall'Ing. Bruno Stronati a seguito del sopralluogo effettuato in data 23/03/2017 con la quale veniva segnalato lo stato di precarietà del trasformatore di isolamento di alimentazione dei circuiti vitali e si confermava quanto riscontrato in fase di sopralluogo, consigliando un immediato intervento di ricostruzione e potenziamento impiantistico al fine di evitare probabili black out e una immediata liberazione dei locali interessati da persone e cose;

Che occorre procedere con urgenza con l'esecuzione dei lavori atti a ripristinare le condizioni stabili di sicurezza così come rappresentato dal personale intervenuto sul posto;

Che l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 prevede che in circostanze di somma urgenza, come quella verificatasi presso la Palazzina dove è ubicato il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Senigallia, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il tecnico che si reca

prima sul posto, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Che in conformità all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 l'Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'ASUR Marche Area Vasta n.2, coadiuvato dall'Ing. Francesco Rossetti, dall'Ing. Francesca Ubertini e dal Geom. Augusto Berluti ha provveduto a redigere in data 27/03/2017 il verbale di somma urgenza. Tenuto in considerazione che nella medesima struttura sanitaria era in corso l'approntamento del cantiere per l'inizio dei lavori elettrici necessari ad incrementare il numero di prese elettriche a servizio della U.O. di Rianimazione da parte della Ditta Siet Impianti elettrici srl di Gallo di Petriano, si è provveduto ad affidare direttamente alla stessa, come rilevabile dal verbale di somma urgenza i lavori di messa in sicurezza.

Che in conformità all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 comma 4, il 3/04/2017 è stata redatta la perizia giustificativa dei lavori, dalla quale risulta che il costo complessivo dell'intervento ammonta a circa Euro 40.000;

Che con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza da parte della ditta, si era inoltre stabilito che i lavori necessari sarebbero stati contabilizzati a misura, fatto salvo la quantificazione economica di ulteriori lavori da eseguire e resesi necessari per circostanze imprevedibili accertate nel corso dell'esecuzione dei lavori già determinati.

Che l'Ing. Francesco Rossetti dipendente di questa U.O.C. ha provveduto a redigere la contabilità dei lavori realizzati dalla ditta e resesi necessari per eseguire l'intervento a regola d'arte;

Che dalla contabilità risulta che l'importo a consuntivo dei lavori eseguiti dalla Ditta Siet Impianti elettrici srl ammonta ad euro 33.115,83 Iva al 22 % esclusa.

Che i lavori in oggetto ai sensi dell'Allegato 1 - elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si configurano come "Installazione di impianti elettrici" (CPV-45310000)

Vista la perizia giustificativa del 03/04/2017 che, per i motivi ivi indicati, nel quadro economico prevedeva la somma complessiva di € 600,00 relativa all'incentivo economico di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Stabilito che l'importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 600,00, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte dell'ASUR, viene accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopradescritto.

Tanto premesso e considerato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

**SI PROPONE** al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l'adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il verbale di somma urgenza del 27.03.2017 e la perizia giustificativa del 03.04.2017 relativi ai lavori di ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell'impianto elettrico del reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia redatti dall'Ing. Claudio Tittarelli in qualità di Responsabile della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche coadiuvato dall'Ing. Francesco Rossetti, dall'Ing. Francesca Ubertini e dal Geom. Augusto Berluti;

3. Di approvare la contabilità finale, redatta dall'Ing. Francesco Rossetti, dei lavori eseguiti dalla Ditta SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano (PU);
4. Di liquidare alla Ditta SIET Impianti elettrici s.r.l. con sede in Via Emilia Romagna, 10 Petriano (PU) la spesa pari ad Euro 33.115,83 Iva al 22 % esclusa per l'esecuzione dei lavori relativi al ripristino delle condizioni stabili di sicurezza dell'impianto elettrico del reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Senigallia;
5. Di stabilire che l'importo complessivo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 600,00, nelle more di approvazione di apposito Regolamento da parte dell'ASUR, viene accantonato nell'apposito fondo di bilancio in attesa che venga riconosciuto al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopradescritto.
6. Di trasmettere il presente atto al Direttore della U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2 affinché proceda, per quanto di competenza, all'accantonamento di cui al precedente punto 5.
7. Di prendere atto che la spesa complessiva pari ad Euro 41.001,31 inclusa Iva al 22% sarà registrata al conto 0102020204 "fabbricati indisponibili" del piano dei conti del Bilancio ASUR, resa coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio;
8. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
9. Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell'istruttoria  
(Ing. Francesca Ubertini)

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Francesco Rossetti)

Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio,  
Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2  
(Ing. Claudio Tittarelli)

**Attestazione del Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2**

Il sottoscritto Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.

Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio,  
Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2  
(Ing. Claudio Tittarelli)

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato