

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: "Lavori di Somma Urgenza Ospedale di Pergola per adeguamento e messa a norma della cabina in M.T. e installazione nuovo gruppo elettrogeno"- Approvazione Verbale Somma Urgenza e affidamento lavori.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Che la premessa riportata nel documento istruttorio costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il Verbale di Somma Urgenza datato 06.10.2015 e la successiva Perizia Giustificativa di spesa redatti dall'Ing. Rodolfo Cascioli, in qualità di Dirigente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n.1, per un importo presunto di €.310.000,00;
3. Di prendere atto dell'affidamento alla ditta SIET Impianti srl di Petriano (PU) l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza per l'adeguamento e messa a norma della cabina M.T. e installazione nuovo gruppo elettrogeno da eseguire nella struttura Ospedaliera di Pergola;
4. Di rinviare a successivo atto l'approvazione della contabilità a consuntivo dei lavori eseguiti e la conseguente liquidazione delle somme dovute all'Impresa;
5. Di prendere atto dell'incarico affidato all'Ing. Lorenzo Santi di Urbino, per la redazione urgente di progetto esecutivo, Direzione Lavori, contabilità, adempimenti D.Lgs 494/96

e Certificato di Regolare Esecuzione per l'espletamento dei lavori di adeguamento e messa a norma della cabina M.T. e installazione nuovo gruppo elettrogeno da eseguire nella struttura Ospedaliera di Pergola;

6. Di nominare il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori;
7. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 310.000,00 verrà finanziata con i fondi del bilancio 2015 e verrà imputata sul conto economico 0102020204 (fabbricati indisponibili);
8. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell'Art.4 della legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'esecutività della presente determina avrà efficacia dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio ASUR, ai sensi dell'art.1 comma 6, della L.R. n.36/2013.

Ancona, sede legale ASUR, _____


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. ___ pagine di cui n. ___ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 1
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20.06.2003 n.13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. 05.10.2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n.163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- Legge Regionale n.17/2011

Si premette che:

- Il giorno 06.10.2015 a seguito di evento incidentale presso la struttura ospedaliera di Pergola di questa Area Vasta, si verificava un'interruzione della rete elettrica pubblica ENEL per l'intera giornata (dalle ore 09:15 alle 21:00 circa) che lasciava parte della struttura senza copertura della rete di emergenza erogata dall'obsoleto e datato gruppo elettrogeno, in quanto di potenza insufficiente a sostenere tutto il carico dell'intero Ospedale e pertanto predisposto a coprire solamente alcune parti della struttura;
- Il guasto ha interessato i componenti di Media Tensione della sezione Luce all'interno della cabina in M.T. della struttura, in particolare si è verificata l'interruzione di una fase dell'interruttore a volume di olio ridotto con la perdita di isolamento delle testate di connessione dei cavi al VOR e degli isolatori in bachelite di un sezionatore di Media Tensione;
- Nella circostanza si è constatata l'inadeguatezza e la precarietà dei trasformatori esistenti, in quanto oltre che obsoleti risultano avere perdite d'olio localizzate sia sulla parte superiore che inferiore della carcassa e potrebbero essere causa di altri problemi durante il funzionamento a carico di dette apparecchiature;
- Il ripristino della rete mediante adattamenti e collegamenti provvisori dei componenti della cabina di M.T., da parte della ditta SIET, lascia comunque la struttura in una situazione di estrema precarietà e pertanto si evidenzia la necessità di un intervento urgente e immediato su tutte le apparecchiature dell'intera cabina di M.T., sul gruppo elettrogeno e sui trasformatori a servizio della struttura; ed anche in considerazione che

il sistema di protezione non è in grado di intervenire prima che i disturbi conseguenti ad un guasto interno determini problemi sulla linea di alimentazione pubblica, causando di conseguenza un disturbo diretto e indiretto a tutti clienti in M.T. e B.T. collegati alla stessa cabina di zona di rete ENEL, come di fatto si è verificato nell'incidente del 06.10.2015;

-Visto l'art.176, comma 1 del DPR 207/2010, si è disposta l'immediata riparazione delle apparecchiature e cablaggi danneggiati al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per ripristinare il regolare funzionamento di tutta la struttura ospedaliera;

-Visto l'art.176 del DPR 207/2010 che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, permette al Responsabile Unico del Procedimento o al tecnico che si reca sul luogo, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art.175 del citato DPR, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere con urgenza lo stato di pregiudizio e alla pubblica incolumità mediante affidamento diretto dei lavori stessi;

-Visto il Verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art.175, comma 1 del DPR 207/2010, in data 06.10.2015 dal sottoscritto Ing. Rodolfo Cascioli, in qualità di R.U.P. e Dirigente della U.O.C. Patrimonio – Nuove Opere e Attività Tecniche di questa Area Vasta, dal quale risulta altresì l'affidamento diretto dei lavori all'Impresa SIET srl di Petriano (PU), che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori necessari al ripristino provvisorio della funzionalità di tutte le attività all'interno della struttura e alla successiva esecuzione delle opere di messa a norma di tutta la cabina in M.T. previste dall'Ing. Lorenzo Santi di Urbino, anch'egli incaricato direttamente con il medesimo Verbale di somma urgenza della progettazione, Direzione Lavori, contabilità e collaudo delle opere di che trattasi;

-Vista la Perizia Giustificativa di spesa e relativo quadro economico per "Lavori di Somma Urgenza per evento incidentale del 06.10.2015" di cui al comma 4 art.176 del DPR 207/2010 per una spesa complessiva lorda presunta di Euro 310.000,00 (IVA inclusa);

-Vista la nota del Responsabile Antonio Delli Carpini di ENEL Distribuzione, zona Pesaro-Urbino, datata 13.10.2015, con la quale rileva che l'impianto di che trattasi non rispetta i requisiti tecnici previsti dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.198/2011 e invita questa Amministrazione ad effettuare quanto prima gli adeguati interventi di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature, in modo da realizzare un impianto a norma e idoneo all'esercizio elettrico che assicuri i livelli standard previsti dalla normativa vigente;

-Visto il seguente quadro economico rilevato dalla Perizia giustificativa di spesa:

A) Importo Lavori		
-Importo Opere Elettriche	€.	200.000,00
-Importo Opere Edili	€.	30.000,00
-Sommano lavori compreso oneri sicurezza		€.
		230.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
-IVA 10% sui lavori	€.	23.000,00
-Spese tecniche per progettazione, D.L. contabilità, sicurezza e collaudo	€.	30.000,00
-IVA su spese tecniche	€.	6.600,00
-Incentivi alla progettazione (art.92 D.Lgs 163/06)	€.	1.300,00
-Imprevisti	€.	19.100,00
		€.
		80.000,00
-Sommano A+B		€. 310.000,00

Per quanto sopra, il sottoscritto, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli,

Propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:

1. Che la premessa riportata nel documento istruttorio costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il Verbale di Somma Urgenza datato 06.10.2015 e la successiva Perizia Giustificativa di spesa redatti dall'Ing. Rodolfo Cascioli, in qualità di Dirigente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n.1, per un importo presunto di €.310.000,00;
3. Di prendere atto dell'affidamento alla ditta SIET Impianti srl di Petriano (PU) l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza per l'adeguamento e messa a norma della cabina M.T. e installazione nuovo gruppo elettrogeno da eseguire nella struttura Ospedaliera di Pergola;
4. Di rinviare a successivo atto l'approvazione della contabilità a consuntivo dei lavori eseguiti e la conseguente liquidazione delle somme dovute all'Impresa;
5. Di prendere atto dell'incarico affidato all'Ing. Lorenzo Santi di Urbino, per la redazione urgente di progetto esecutivo, Direzione Lavori, contabilità, adempimenti D.Lgs 494/96 e Certificato di Regolare Esecuzione per l'espletamento dei lavori di adeguamento e messa a norma della cabina M.T. e installazione nuovo gruppo elettrogeno da eseguire nella struttura Ospedaliera di Pergola;
6. Di nominare il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori;

7. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 310.000,00 verrà finanziata con i fondi del bilancio 2015 e verrà imputata sul conto economico 0102020204 (fabbricati indisponibili);
8. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell'Art.4 della legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'esecutività della presente determina avrà efficacia dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio ASUR, ai sensi dell'art.1 comma 6, della L.R. n.36/2013.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.Ing. Rodolfo Cascioli)

Responsabile fase istruttoria
(p.i. Gianfranco Gabucci)

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica con i fondi del bilancio 2015 e che la stessa verrà registrata sul conto economico 0102020204 (fabbricati indisponibili).

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Laura Cardinali)

- ALLEGATI -

- Verbale di Somma Urgenza datato 06.10.2015
- Perizia Giustificativa di spesa datata 08.10.2015

In considerazione della notevole dimensione informatica, gli allegati non vengono qui inseriti ma sono comunque disponibili e depositati presso l'Unità Operativa proponente.