

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 714 DEL 24 GIU. 2015

Oggetto: : SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI E MICROBIOLOGICI PRESSO VARI LOCALI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL'AREA VASTA 3 – per un periodo di UN ANNO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di disporre **l'aggiudicazione definitiva** dell'appalto "Servizio di monitoraggio dei parametri microclimatici e microbiologici presso vari locali delle strutture ospedaliere dell'Area Vasta 3" a favore della Ditta Centro Assistenza Ecologica Srl di Ancona per un importo complessivo di € 9.780,00 + IVA;
2. di disporre ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 13 del D. Lgs n.163/2006 e dell'art.334 comma 2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti è regolato dalle condizioni e clausole individuate nella documentazione di gara e dal relativo contratto generato dal sistema MEPA e firmato digitalmente dal punto ordinante;
3. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'appalto è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 del DPR 207/2010, nella persona della Dr.ssa Giovanna Faccenda, Dirigente della D.M.O. di Camerino, la quale, a sua volta avrà facoltà di nominare, per le altre strutture di Macerata e Civitanova M. un proprio Assistente al D.E.C.;
4. di dare atto che la **spesa** per l'appalto "Servizio di monitoraggio dei parametri microclimatici e microbiologici presso vari locali delle strutture ospedaliere dell'Area Vasta 3" pari a complessivi € **11.931,60** (IVA inclusa), sarà imputata al Conto Economico 0509010119 - Altri servizi esternalizzati, aut. n. 18 sub 1, e troverà copertura economica all'interno del budget 2015, provvisoriamente assegnato con Determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014;

5. di stabilire che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell'art.15c.13 lettera d) della legge del 7 Agosto 2012 n.135, per l'appalto in oggetto non risultano opzioni di acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'art.1, comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l'oggetto dell'appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con legge regionale 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i.,né risultano attivabili opzioni d'acquisto nelle convenzioni Consip.
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta n. 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione di servizio";
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.
10. di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO.CC. Acquisti e logistica, contabilità e bilancio, A.T.T.P., alla D.M.O., al S.P.P., per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA N.3
DOTT. PIERLUIGI GIUGLIUCCI



Per il parere infrascritto:


SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio per l'anno 2015 all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con Determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Civitanova Marche
(Dr.ssa Lucia Fusebi)



La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento contenuta in:

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica";
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata "Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)";
- L.R. n. 26/96 s.i.m. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 "Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria";
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga";
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative";
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 "Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione";
- D.G.R.M. n. 34 del 20/01/2014 "Nomina dei direttori di Area vasta della Azienda sanitaria unica regionale"

Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 577/AV3 del 21/05/2015 è stato autorizzato a contrarre per l'appalto relativo all'affidamento del servizio di controllo dei parametri microclimatici e microbiologici presso vari locali delle strutture ospedaliere dell'Area Vasta 3, mediante Mercato Elettronico (MePa), per un periodo di un anno;

Allo scopo di acquisire offerte congrue ed idonee sul libero mercato nonché nell'intento di garantire la massima trasparenza, si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato per selezionare le ditte da invitare, fra quelle specializzate nel servizio specifico;

La categoria merceologica del servizio di controllo dei parametri microclimatici e microbiologici è presente sul MePa ed al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura il punto istruttore ha inserito la RDO n. 805112 in data 22/05/2015, invitando le seguenti ditte:

Centro Assistenza Ecologica Srl

Igeam

Veram

Sol

Revi

Eurolab

Technodal

Entro il termine prescritto dagli atti della procedura, sono pervenute le seguenti offerte:

- Centro Assistenza Ecologica offerta complessiva pari ad € 9.780,00 + IVA
- Sol offerta complessiva pari ad € 9.981,00 + IVA
- Igeam offerta complessiva pari ad € 11.800,00 + IVA
- Veram offerta complessiva pari ad € 12.750,00 + IVA
- Revi offerta complessiva pari ad € 15.520,00 + IVA

Ritenuta congrua l'offerta dalla ditta Centro Assistenza Ecologica Srl di Ancona, risultata migliore offerente e presentato una offerta inferiore alla base d'asta per la quale erano stati posti come riferimento i prezzi corrisposti per pari servizio nell'anno precedente;

Ritenuto altresì di dover acquisire giustificazioni da parte della ditta Centro Assistenza Ecologica Srl di Ancona che ha presentato un'offerta con un ribasso di circa il 38,88% rispetto alla base d'asta per la quale erano stati posti come riferimento i prezzi corrisposti per pari servizio nell'anno precedente;

Vista la nota della ditta Centro Assistenza Ecologica con la quale esprime chiarimenti esauritivi in merito alla formulazione dell'offerta presentata dalla stessa, come di seguito riportata:

“IN RELAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICA, PER I SERVIZI DI CUI ALL'OGGETTO, SONO A CONFERMARE CHE I COSTI APPLICATI, SONO DEL TUTTO COERENTI CON I COSTI CORRELATI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PROPOSTI. IL FATTO CHE POSSANO RISULTARE CONTENUTI, RISPETTO A QUELLI PROPOSTI DA ALTRE CONCORRENTI, È DOVUTO ESSENZIALMENTE AL FATTO LEGATO ALLA VICINANZA DELLE STRUTTURE OVE ESEGUIRE LE PRESTAZIONI ED ALTRESÌ AL FATTO CHE LA NOSTRA AZIENDA, È MOLTO PRESENTE NELLA PROVINCIA DI MACERATA, PER LO SVOLGIMENTO DI ANALOGHI SERVIZI PRESSO STRUTTURE PRIVATE. TALE ULTIMA CONDIZIONE CI CONSENTE DI REALIZZARE ULTERIORI ECONOMIE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ”

Ritenuta sufficiente la motivazione addotta dalla ditta Centro Assistenza Ecologica Srl di Ancona, risultata migliore offerente con il prezzo pari ad € 9.780,00 + IVA;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, per la durata di un anno (trattasi di verifiche di carattere annuale e semestrale che verranno espletate comunque nel corso del 2015 poiché per il tipo semestrale si provvederà per la prima verifica entro il corrente mese di giugno e per la seconda nel mese di dicembre corrente anno) l'affidamento del servizio di controllo dei parametri microclimatici e microbiologici presso vari locali delle strutture ospedaliere dell'intera AV3, per un totale offerto di € 9.780,00 + iva per le seguenti prestazioni:

Ospedale di Civitanova Marche

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- U.O. di Medicina : n. 4 Camere sterili

- U.O. di Utic. : n. 1 Camera
- U.O. di Rianimazione: n. 4 Camere

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

Presso i locali Farmacia (UMACA): n. 1 locale

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;
- Controllo microbiologico delle superfici.
- Determinazione analitica della Ciclofosfamida in wipe test su 5 campioni ambientali

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

Presso i locali del C Trasfusionale (locale lavorazione sacche): n. 1 locale

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;
- Controllo microbiologico delle superfici.

Controlli Semestrali

Nei seguenti Ambienti

Presso i locali del Blocco Parto: n. 2 locali

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;

Ospedale di Camerino e San Severino Marche

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Rianimazione e Utic Camerino: n. 1 locale (n. 1 locale con 8 box comunicanti)

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Farmacia (Umaca) San Severino Marche: n. 1 locale

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;
- Controllo microbiologico delle superfici.
- Determinazione analitica della Ciclofosfamida in wipe test su 5 campioni ambientali

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Sala Pacemakers Camerino: n. 1 locale

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;
- Controllo microbiologico delle superfici.

Controlli Semestrali

Nei seguenti Ambienti

- Presso il locale Sala Parto San Severino Marche: n. 1 locale

- Misura delle portate di mandata dell'aria dell'impianto VCCC e calcolo del numero di ricambi d'aria;
- Misura della pressione differenziale della sala rispetto agli ambienti confinanti;
- Valutazione microclimatica e determinazione degli indici di benessere termico PWD PPD;
- Classificazione microbiologica dell'aria;
- Validazione particellare dell'aria;

Ospedale di Macerata

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- U.O. di Rianimazione: n. 3 Stanze
- UO di UTIC: n. 2 stanze

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei parametri microclimatici Temperatura e umidità relativa;
- Valutazione dei gradienti di pressione ambiente;
- Valutazione del grado di contaminazione particellare d'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica dell'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica delle superfici;

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Camere Sterili Medicina: n. 2 Stanze

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei parametri microclimatici Temperatura e umidità relativa;
- Valutazione dei gradienti di pressione ambiente;
- Valutazione del grado di contaminazione particellare d'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica dell'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica delle superfici;

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Centro Immunotrasfusionale: n. 2 Stanze

Protocollo di validazione :

- Valutazione del grado di contaminazione biologica delle superfici (10 superfici) per stanza;

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Area critica Pneumologia: n. 3 Stanze di cui (n. 1 stanza con 3 box comunicanti e n. 2 stanze a pressione positiva)

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei parametri microclimatici Temperatura e umidità relativa;
- Valutazione dei gradienti di pressione ambiente;
- Valutazione del grado di contaminazione particellare d'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica dell'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica delle superfici;

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Day Hospital Medicina – Ematologia: n. 1 Stanza più n. 1 cappa a flusso laminare

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei parametri microclimatici Temperatura e umidità relativa;
- Valutazione dei gradienti di pressione ambiente;
- Valutazione del grado di contaminazione particellare d'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica dell'aria;
- Valutazione del grado di contaminazione biologica delle superfici;

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Risonanza Magnetica: n. 1 Stanza

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora in condizioni NORMALI di esercizio;
- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora in condizioni di esercizio in Emergenza;
- Misura dei parametri microclimatici Temperatura ed umidità relativa;
- Valutazione dei gradienti di pressione ambiente.

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Laboratorio antiblastici (UMACA) : n 2 Stanze (Laboratorio più Filtro)

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei gradienti di pressione;
- Classificazione particellare secondo EuGMP annex 1;
- Determinazione del Recovery Time (tempo di ripristino);
- Misura dei parametri microclimatici (temperatura ed umidità relativa);
- Classificazione microbiologica dell'aria in operational secondo EuGMP annex 1;
- Classificazione microbiologica delle superfici secondo EuGMP annex 1.
- Determinazione analitica della Ciclofosfamida in wipe test su 5 campioni ambientali

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Sale Operatorie : n. 1 (emodinamica / RADIOLOGIA INTERVENTISTICA)

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei gradienti di pressione;
- Determinazione dei parametri microclimatici temperatura ed umidità relativa e calcolo degli indici di Benessere termico PMV – PPD;
- Classificazione particellare secondo UNI EN ISO 14644-1;
- Determinazione del Recovery Time;
- Determinazione della carica microbica delle superfici;
- Determinazione della carica microbica aerodispersa in AT . REST;
- Determinazione della carica microbica aerodispersa in OPERATIONAL.

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Sale Parto : n. 1 Stanza

Protocollo di validazione :

- Misura dei ricambi aria/ora;
- Misura dei gradienti di pressione;
- Determinazione dei parametri microclimatici ed umidità relativa;
- Classificazione particellare secondo ISO 14644-1;
- Determinazione della carica microbica delle superfici;
- Determinazione della carica microbica aerodispersa in condizioni di AT-REST.

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Sala Operatoria Pace Maker: n. 1 Sala
- Sale Operatorie 6° piano: n. 2 Sale

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei gradienti di pressione;
- Determinazione dei parametri microclimatici temperatura ed umidità relativa e calcolo degli indici di Benessere termico PMV – PPD;
- Classificazione particellare secondo UNI EN ISO 14644-1;
- Determinazione del Recovery Time;
- Determinazione della carica microbica delle superfici;
- Determinazione della carica microbica aerodispersa in AT . REST;
- Determinazione della carica microbica aerodispersa in OPERATIONAL.

Controlli Annuali

Nei seguenti Ambienti

- Laboratorio preparazione Radiofarmaci: n. 1 Stanza (Camera più filtro)
- Laboratorio Nutrizione Parenterale: n. 1 Laboratorio

Protocollo di validazione :

- Misura portate d'aria e calcolo dei ricambi aria/ora camera calda e locale filtro;
- Misura dei gradienti di pressione;
- Classificazione particellare GMP laboratorio;
- Validazione microbiologica aria GMP laboratorio;
- Validazione microbiologica superfici GMP laboratorio;
- Classificazione particellare GMP locale filtro;
- Validazione microbiologica GMP aria locale filtro;
- Validazione microbiologica superfici GMP locale filtro;
- Misura dei parametri termo igrometrici.

- Controlli Semestrali

Nei seguenti Ambienti

- Terapia intensiva neonatale: n. 2 Stanze

Protocollo di validazione :

- Misura delle portate d'aria di rinnovo e calcolo dei ricambi aria/ora;
- Misura dei gradienti di pressione;
- Determinazione dei parametri microclimatici temperatura ed umidità relativa e calcolo degli indici di Benessere termico PMV – PPD;
- Classificazione particellare secondo UNI EN ISO 14644-1;
- Determinazione del Recovery Time;
- Determinazione della carica microbica delle superfici;
- Determinazione della carica microbica aerodispersa in AT . REST;
- Determinazione della carica microbica aerodispersa in OPERATIONAL.

Controlli Annuali

ATTREZZATURE

PASS BOX

Protocollo di validazione :

- Classificazione particellare GMP pass – box;
- Validazione microbiologica GMP aria (at-rest) pass – box;
- Validazione microbiologica GMP delle superfici pass-box;

ISOLATORE

Protocollo di validazione :

- Classificazione particellare GMP isolatore;
- Validazione microbiologica GMP aria isolatore;
- Validazione microbiologica GMP delle superfici isolatore;

CAPPA A FLUSSO LAMINARE GRADO A

Protocollo di validazione :

- Classificazione particellare GMP isolatore;
- Validazione microbiologica GMP aria;
- Validazione microbiologica GMP delle superfici;
- Mappatura velocità dell'aria.

Visto che la programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti il valore economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005 "Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria" e n. 254 del 24/04/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga" e della Circolare del Direttore Generale dell'ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative", il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area Vasta.

Fatto presente che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con Determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014 e che la spesa per il servizio in specie verrà imputata al conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" – aut. n. 18 sub 1 del bilancio d'esercizio 2015;

In conformità, quindi al dettato degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si può procedere alla aggiudicazione definitiva mediante approvazione da parte dell'organo competente;

Per quanto riguarda il rispetto della normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni della centrale regionale, alle convenzioni, accordi quadro, e sistemi dinamici di acquisizione di Consip SpA, si fa presente che in merito all'oggetto dell'appalto non risultano attive opzioni di acquisto;

Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. di disporre **l'aggiudicazione definitiva** dell'appalto "Servizio di monitoraggio dei parametri microclimatici e microbiologici presso vari locali delle strutture ospedaliere dell'Area Vasta 3" a favore della Ditta Centro Assistenza Ecologica Srl di Ancona per un importo complessivo di € 9.780,00 + IVA;
2. di disporre ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 13 del D. Lgs n.163/2006 e dell'art.334 comma 2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti è regolato dalle condizioni e clausole individuate nella documentazione di gara e dal relativo contratto generato dal sistema MEPA e firmato digitalmente dal punto ordinante;
3. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'appalto è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 del DPR 207/2010, nella persona della Dr.ssa Giovanna Faccenda, Dirigente della D.M.O. di Camerino, la quale, a sua volta avrà facoltà di nominare, per le altre strutture di Macerata e Civitanova M. un proprio Assistente al D.E.C.;
4. di dare atto che la **spesa** per l'appalto "Servizio di monitoraggio dei parametri microclimatici e microbiologici presso vari locali delle strutture ospedaliere dell'Area Vasta 3" pari a complessivi € **11.931,60** (IVA inclusa), sarà imputata al Conto Economico 0509010119 - Altri servizi esternalizzati, aut. n. 18 sub 1, e troverà copertura economica all'interno del budget 2015, provvisoriamente assegnato con Determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014;
5. di stabilire che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell'art.15c.13 lettera d) della legge del 7 Agosto 2012 n.135, per l'appalto in oggetto non risultano opzioni di acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'art.1, comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l'oggetto dell'appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con legge regionale 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d'acquisto nelle convenzioni Consip.

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta n. 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione di servizio";
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.
10. di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO.CC. Acquisti e logistica, contabilità e bilancio, A.T.T.P., alla D.M.O., al S.P.P., per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Franca Mobili



SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e se ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 3.

Il Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica
Dr.ssa Zehuda giannini



- ALLEGATI -

Nessun allegato



REGIONE MARCHE

Numero 714/AV3

Data 24/06/2015

DETERMINA N. 714/AV3 DEL 24/06/2015

**: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI MICROLIMATICI E MICROBIOLOGICI
PRESSO VARI LOCALI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL'AREA VASTA 3 –
per un periodo di UN ANNO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

PUBBLICAZIONE:

dal 24/06/2015 al 08/07/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 24/06/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

24/06/2015

IL FUNZIONARIO/INCARICATO

Luigi Lambertucci

Collegio Sindacale: inviata con nota del 24/06/2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____