

coll. v. della scrivania n. 1021/AV3 del 29 SET. 2016
(n.1)



VERBALE SEDUTA RISERVATA DEL 12/07/2016

(Verbale di apertura buste afferenti la documentazione amministrativa)

OGGETTO: (Cod. 59307-2016) Manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Monitoraggio Gas Medicali dell'Area Vasta 3 di Macerata. (OFFERTE PERVENUTE E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA).

Il giorno **12 Luglio 2016 alle ore 12.00**, presso la sede della Area Vasta n. 3 di Macerata, U.O.C. Acquisti e Logistica, sita in Largo Belvedere Raffaele Sanzio, 1 - 62100 Macerata

- in esecuzione:
- dell'avviso identificato dal prot. 59307 del 20/05/2016;
- del successivo sorteggio in seduta pubblica avvenuto in data 30/06/2016 tra i 12 Operatori Economici che hanno fatto richiesta di partecipazione ed hanno presentato dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione;
- dei successivi 8 inviti come da Tabella 1 (Operatori Invitati) che hanno ricevuto la seguente documentazione

Descrizione Documenti	Nome dei file
1) invito a presentare preventivo	00200 - Richiesta Invio Preventivo
2) Capitolato Tecnico Prestazionale	00300 - Capitolato Tecnico Prestazionale Controllo Gas Medicali 03bis
3) Dettaglio della distribuzione delle prese	00310 - Allegato Dettaglio Prese
4) Comunicazione dei Rischi	00320 - COMUNICAZ RISCHI 2016 GAS MEDICALI
5) Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI)	00330 - DUVRI prelim Controllo Gas Medicali
6) Fac simile Schema Progetto Tecnico	00400 - Facsimile Schema Modello Progetto Tecnico
7) Facsimile Offerta Economica	00500 - Facsimile Offerta Economica

- dei chiarimenti comprensivi di una proroga dei termini di scadenza alle ore 24:00 del 29/06/2016 trasmessi a ciascuno degli 8 operatori invitati via pec in data 23/05/2016;
- delle offerte pervenute dai seguenti operatori economici con riferimento agli estremi identificativi pec;

N°	Operatore Economico	Estremi PEC
1°	Costituendo RTI tra gli operatori: SAPIO LIFE S.R.L. e CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	(ID-Prot. 743920 - 30/06/2016). Messaggio di posta certificata: Il giorno 29/06/2016 alle ore 14:17:58 (+0200) il messaggio "(cod. 0059307/2016) - Preventivo per il Servizio di Monitoraggio Gas Medicali dell'AV3 di Macerata" è stato inviato da "ufficioareg@duposapio@pec.sapio.it" indirizzato a: arcavasta3.asur@emarche.it Il messaggio originale è incluso in allegato. Identificativo messaggio: opec281.20160629141758.18039.07.1.2@pec.actalis.it

Verbale Tecnico n 1_0 del 12-07-2016 Seduta Riservata Valutazione Comparativa.doc

2	SOL SPA - 20900 MONZA VIA BORGAZZI 27 PIVA 00771260965 CF 04127270157 (ID-Prot. 743946 del 30/06/2016) Messaggio di posta certificata: Il giorno 29/06/2016 alle ore 15:41:54 (+0200) il messaggio "Cod. 0059307/2016) Preventivo per il Servizio di Monitoraggio Gas Medicali dell'AV3 di Macerata." è stato inviato da "ufficiogare@pec.sol.it" indirizzato a: areavasta3.asur@emarche.it; m.mengarelli@sol.it Il messaggio originale è incluso in allegato: Identificativo messaggio: 9B6CF768.0001D3E9.9C65505F7.2B098B3B.posta-certificata@legalmail.it - L'allegato datificert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.
---	--

con note (inviare dal RUP con e-mail di martedì 05/07/2016 14:09 avente ad oggetto "Servizio di Monitoraggio Gas Medicali dell'Area Vasta 3 di Macerata. Referenti Tecnici" e di lunedì 11/07/2016 10:47 avente ad oggetto "R. Servizio di Monitoraggio Gas Medicali dell'Area Vasta 3 di Macerata. Referenti Tecnici" sono stati proposti referenti tecnici procedendo poi in esito alla disponibilità riscontrata alla loro convocazione per il giorno 12/07/2016.

si riuniscono i seguenti referenti tecnici assistiti dal RUP

NOMINATIVO	STRUTTURA OPERATIVA	IN QUALITA'	PRESENTE / NON PRESENTE
Dott. Massimiliano Carpineri	Funzionario UO Acquisti e Logistica - AV3 Macerata	di RUP	Presente
Dott. Adriano Gigliomi	Direttore di Farmacia Ospedaliera - AV3 Macerata	di Referente Tecnico -	Presente
Mariagabriella Spurio	Direttore Servizio di Prevenzione e Protezione - AV3 Macerata	di Referente Tecnico	Presente
Mario Gattari	PI UO Patrimonio e Nuove Opere - AV3 Macerata	di Referente Tecnico	Presente

Il RUP mette a disposizione dei Referenti Tecnici tutta la documentazione di gara espressa in formato cartaceo e digitale segnalando che ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale risulta quanto segue:

Art. 11 – Elementi di Valutazione Comparativa

L'Amministrazione, intende procedere ad una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli O.E. invitati a presentare offerta che dovrà comprendere un progetto tecnico (relazione tecnica) ed una quotazione economica in formato pdf opportunamente sottoscritte con firma digitale o in forma olografa avendo cura di allegare un documento di identità.

Al fine di conseguire il massimo vantaggio possibile, l'Amministrazione si riserva di richiedere un ulteriore miglioria all'O.E. che risulterà aver presentato l'offerta migliore (cioè l'offerta che all'esito della valutazione comparativa venga valutata come la migliore).

A fini della valutazione comparativa saranno soppressati gli elementi qualitativi (Progetto Tecnico) e quantitativi (Offerta Economica) verificando:

- la rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell'amministrazione,
- le caratteristiche migliorative offerte;

Verbale Tecnico n 1_0 del 12-07-2016 Seduta Riservata Valutazione Comparativa.doc

c) la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Al fine della formulazione dell' idonea proposta da parte degli O.E. si precisa quanto segue:

1) **Il Progetto Tecnico** dovrà essere sviluppata come segue:

Numero di pagine di circa 5 - 8 in formato A4, con carattere Times New Roman carattere 12, interlinea singola con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; Ciascuna facciata deve essere numerata.

La prima pagina (comprensiva delle n°8 pagine) deve recare l'indice degli elementi della proposta formulata comprensiva degli elementi riportati nella tabella che segue per una efficace ed efficiente valutazione comparativa (Fac simile Progetto Tecnico).

Nr.	Elementi oggetto di valutazione comparativa
1	Strumenti di analisi: Metodologia di analisi certificata Accredia
2	Efficacia dell'intervento: Tempistiche e modalità del processo di segnalazione di eventuali anomalie (vedi art. 7) al Direttore dell'Esecuzione (che dovrà coordinarsi con i servizi di Farmacia Ospedaliera, le Direzioni Mediche di Presidio, l'Ufficio Tecnico ed al Responsabile del Procedimento). Reportistica:
3	Al termine della campagna di analisi della qualità è obbligatorio procedere, con le opportune tempistiche, alla redazione della documentazione, ove riscontrare: <ul style="list-style-type: none"> • risultati analitici certificati delle prove effettuate sulle unità terminali; • elencazione e rappresentazione grafica delle unità terminali esaminate; • esito complessivo della campagna di analisi con eventuale consulenza per la risoluzione di ipotetiche anomalie riscontrate. Servizio di assistenza al monitoraggio: <ul style="list-style-type: none"> • con un minimo di tre interventi annui (ogni quadrimestre), uno dei quali coincidente con l'attività di monitoraggio oggetto dell'appalto, per un totale annuo delle prese da flussare di 200 da identificare in accordo con il Direttore dell'esecuzione (che dovrà coordinarsi con i servizi di Farmacia Ospedaliera ed Ufficio Tecnico). • provvedere alla catalogazione e taratura dell'intero parco flussimetri di proprietà dell'Area Vasta 3 di Macerata (nr. 1.500/2.000 circa). A completamento di quanto precedentemente descritto la ditta aggiudicataria dovrà redigere apposita documentazione nella quale verranno descritte e detagliate le attività svolte ed i risultati ottenuti
5	Tempistica e risorse impiegate per garantire le attività progettuali proposte:

- Tempistica: cronoprogramma dovranno essere evincibile l'avanzamento delle attività nell'anno dalla data di avvio del contratto;
- Risorse Umane: qualifica, titolo di studio ed esperienza del personale impiegato;
- Risorse Strumentali: attrezzature ed apparecchiature utilizzate per garantire le attività proposte.

2) (Eventuali) Allegati al Progetto Tecnico ove ritenuto utile alla Relazione Tecnica potrà essere allegata ulteriore documentazione (es: schede tecniche, depliant e illustrazioni fotografiche).

- 3) Offerta Economica dovrà essere sviluppata secondo il Modello – Schema di Offerta Economica e contenente, in particolare, i seguenti elementi:
- il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifra e lettera inclusi oneri di sicurezza (IVA esclusa);
 - la stima dei costi relativi alla sicurezza (compresi nel prezzo complessivo offerto);
 - L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso è necessario allegare, copia della relativa procura, e copia del documento).

I Referenti Tecnici dopo aver esaminato la documentazione di gara procedono all'esame dei preventivi pervenuti al fine di effettuare ad una valutazione comparativa idonea al selezionare la migliore offerta per l'Amministrazione.

Nel corso della citata attività si rileva la necessità e si da mandato in tal senso al RUP di chiedere alle ditte le seguenti precisazioni:


N°	<u>Operatore Economico</u>	<u>Precisazioni da richiedere all'OE</u>
1°	Costituendo RTI tra gli operatori: SAPIO LIFE S.R.L. e CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	Con la presente facendo seguito all'esame del Vs. preventivo acquisito agli atti all'ID/Prot. 743920 del 30/06/2016 aventi ad oggetto il Servizio di Monitoraggio Gas Medicali si rileva che l'offerta presentata non risponde a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale sulle tempistiche previste ("..ritardo massimo di 2 ore dal momento del prelievo del campione..") rispetto a tutti i parametri richiesti dall'Amministrazione ed indicati espressamente all'art. 3 del citato Capitolato Tecnico. Si comunica pertanto che l'Amministrazione resta in attesa di un Vs. sconto entro il 17/07/2016 decorso il quale il Vs. preventivo sarà definitivamente escluso dal proseguo dell'iter di valutazione comparativa..
2	SOL SPA – 20900 MONZA VIA BORGGAZZI 27 PIVA 00771260965 CF 04127270157	Con la presente facendo seguito all'esame del Vs. preventivo acquisito agli atti all'ID/Prot. 743920 del 30/06/2016 aventi ad oggetto il Servizio di Monitoraggio Gas Medicali si chiede conferma del tempo che intercorre " dal momento del prelievo del campione.." al successivo momento di comunicazione su eventuali



	problematiche riscontrate in fase di analisi. Si comunica che l'Amministrazione resta in attesa di un Vs. riscontro entro il 17/07/2016 decorso il quale il Vs. preventivo sarà definitivamente escluso dal proseguo dell'iter di valutazione comparativa.
--	--

La documentazione viene ricomposta e conservata a cura del RUP per garantire il proseguo dell'iter.

Alle ore **14:30** termina la riunione. Letto Approvato e sottoscritto.
Macerata li, **12/07/2016**.

NOMINATIVO	Firma
Dott. Massimiliano Carpineti	
Dott. Adriano Gigliomi	
Mariagabriella Spurio	
Fabrizio Ciribenti	
Mario Gattari	





VERBALE SEDUTA RISERVATA DEL 19/07/2016

(Verbale di apertura buste afferenti la documentazione amministrativa)

OGGETTO: (Cod. 59307-2016) Manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Monitoraggio Gas Medicali dell'Area Vasta 3 di Macerata. (OFFERTE PERVENUTE E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA).

Il giorno **19 Luglio 2016 alle ore 12.00**, presso la sede della Area Vasta n. 3 di Macerata, U.O.C. Acquisti e Logistica, sita in Largo Belvedere Raffaele Sanzio, 1 - 62100 Macerata facendo seguito alla precedente seduta del 12/07/2016. Si riuniscono i seguenti referenti tecnici assistiti dal RUP

NOMINATIVO	STRUTTURA OPERATIVA	IN QUALITA'	PRESENTE / NON PRESENTE
Dott. Massimiliano Carpineti	Funzionario UO Acquisti e Logistica - AV3 Macerata	di RUP	Presente
Dott. Adriano Giglioni	Direttore di Farmacia Ospedaliera - AV3 Macerata	di Referente Tecnico -	Presente
Mariagabriella Spurio	Direttore Servizio di Prevenzione e Protezione - AV3 Macerata	di Referente Tecnico	Presente
Mario Gattari	PI UO Patrimonio e Nuove Opere - AV3 Macerata	di Referente Tecnico	Presente

Il RUP mette a disposizione dei Referenti Tecnici tutta la documentazione di gara espressa in formato cartaceo e digitale (rendendo disponibile l'accesso al sistema comunicazione Paleo) inclusi i chiarimenti richiesti (note prot. 80113 del 13/07/2016 del 13/07/2016 SAPIO Life Srl e Centro Assistenza Ecologica Srl e 80109 del 13/07/2016 alla ditta SOL spa) ed i riscontri agli operatori economici (rispettivamente Segnatura 81401 del 15/07/16 e 80829 del 14/07/16).

Si procede all'analisi della documentazione ed alla stesura della valutazione finale allegata. Si allega **RELAZIONE FINALE VALUTAZIONE COMPARATIVA. Si precisa che i referenti tecnici invitano e sollecitano il RUP di avvalersi di quanto specificato all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale, riguardo la possibilità di richiedere un'ulteriore miglioria per la parte economica all'operatore economico SOL Spa che ha presentato la migliore offerta complessiva.**

La documentazione viene ricomposta e conservata a cura del RUP per garantire il proseguo dell'iter.

Alle ore **14:30** termina la riunione. Letto Approvato e sottoscritto. Macerata li, **19/07/2016**.

NOMINATIVO	Firma
Dott. Massimiliano Carpineti	
Dott. Adriano Giglioni	
Mariagabriella Spurio	
Mario Gattari	

